

Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2020

	Tepláreň východ
Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla	88,45%
	SCZT-východ
Podiel dodávky tepla CZT z celkovej dodávky tepla	88,90%
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej CZT	94,03%
	Tepláreň západ
Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla	88,21%
	SCZT-západ
Podiel dodávky tepla CZT z celkovej dodávky tepla	89,37%
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej CZT	100,00%

Bratislavská teplárenská, a.s. spĺňa podmienky v súlade so zákonom č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby a vyššie uvedené údaje zverejňuje v zmysle § 4, ods. 5, písm c) tohto zákona.